Délégation Départementale de MEURTHE-ET-MOSELLE
Service Veille et Sécurité Sanitaires et Environnementales
Courriel: ars-grandest-dd54-vsse@ars.sante.fr
Téléphone :03 57 29 02 77

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Destinataire(s) :
MAIRIE DE CHARENCY VEZIN

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Recontrôle de l'eau distribuée

CHARENCY VEZIN

Commune de : CHARENCY-VEZIN

Prélèvement et mesures de terrain du **02/10/2026 à 14h24** pour l'ARS, par le laboratoire : EUROFINS

Nom et type d'installation : CHARENCY VEZIN (UNITE DE DISTRIBUTION)
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE SANS DESINFECTION
Nom et localisation du point de surveillance : RESEAU CHARENCY VEZIN VILLAGE - EVIER CUISINE 22 RUE DE LA POSTE
Code point de surveillance : 0000000166 Code installation : 000083 Type d'analyse : BACT
Code Sise analyse : 00180051 Référence laboratoire : 26M087803-001 Numéro de prélèvement : 05400180062

Conclusion sanitaire :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

(PLV-05400180062 - page : 1)

Nancy, le 9 octobre 2026
Pour la Directrice Générale
Le Directeur de la Délégation Départementale
Michel MULIC

Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
Contexte Environnemental						
Température de l'eau	19,8	°C				25,0
Caractéristiques organoleptiques et minéralisation						
Aspect (qualitatif)	normal	SANS OBJET				
Couleur (qualitatif)	normal	SANS OBJET				
Odeur (qualitatif)	normal	SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	normal	SANS OBJET				
Equilibre Calco-carbonique						
pH	7,6	unité pH			6,5	9,0
Résiduel de traitement						
Chlore libre	0,09	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,13	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
Bactériologie						
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	>300	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	>300	n/mL				
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL)				0
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		
Caractéristiques organoleptiques et minéralisation						
Turbidité néphélométrique NFU	0,1	NFU				2,0
Conductivité à 25°C	440	µS/cm			200	1100

Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1